



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0021240-17

Зареєстровано в Реєстрі за №
 Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з **27 грудня 2017** до **07 серпня 2019**
 Срок действия с

Продукція **Вентилятор даховий радіальний для видалення газів типу UKROS-DU**
 Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

28.25.20

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **пожежної безпеки пп. 6.1, 6.2, 6.5.1 ДСТУ EN 12101-3:2014 'Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005, IDT)' та п. 1.3.2 ТУ У 28.2-39358968-014:2017 'Вентилятори радіальні типу VRAV-DU, типу VRAN-DU, типу VNR-DU, типу KROS-DU, типу KROV-DU, типу UKROS-DU, типу UKROV-DU. Технічні умови' щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму)з температурою 600 °С протягом 180 хв. Клас вогнестійкості - F600 згідно з ДСТУ EN 12101-3:2014. Клас за сніговим навантаженням - SL 1000**
 Соответствует требованиям

Виробник продукції **ТОВ 'ССК ТМ',**
 Изготовитель продукции **адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183, код ЄДРПОУ 39358968**

Сертифікат видано **ТОВ 'ССК ТМ',**
 Сертификат выдан **адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183, код ЄДРПОУ 39358968**

Додаткова інформація **Вентилятор даховий радіальний для видалення газів типу UKROS-DU, що виробляється серійно згідно з ТУ У 28.2-39358968-014:2017 з 27.12.2017 до 07.08.2019. Здійснюється технічний нагляд за сертифікованою продукцією 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на нез'ємну частину виробу або на тару, упаковку, товаросупровідну документацію та маркувальними даними за вимогами ДСТУ EN 12101-3:2014. Добровільна сертифікація**
 Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013) тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
 Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 27.12.2017 № 6/СВД-17 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365, дійсний до 10.04.2019). Акт обстеження виробництва від 18.07.2017 № 1273 Державного центру сертифікації ДСНС України**
 На основании

Керівник органу з сертифікації
 Руководитель органа по сертификации



(Handwritten signature)

А.М. Козленко

підпис

ініціали, прізвище

№ 646900

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35